

Lidzbark Warmiński, dnia 10.01.2025r.

Dotyczy postępowania z dnia 27.12.2024r. na zadanie: „Instalacja chłodnicza w Budynku magazynowym z przeznaczeniem na centrum dystrybucji artykułów mleczarskich”. Realizacja zadania w miejscowości Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie.

PYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje o zgłoszonym w dniu **09.01.2025 roku** pytaniu dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnienia Zamawiającemu w zakresie zadanego pytania.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że minimalna wysokość mrożonych brył towaru wyniesie odpowiednio

	wymiar
Zamrażalnia 24h mrożenia	Maksymalna wysokość mrożonego produktu 210 mm
Wychładzalnia 6h chłodzenia	Maksymalna wysokość chłodzonego produktu 120 mm

Produkty na paletach w kartonach z przekładkami lub w kartonach ażurowych dla poprawienia cyrkulacji powietrza.

W przypadku, jeżeli wystąpi większy wymiar towaru mrożonego (bez przekładek bądź innych rozwiązań poprawiających cyrkulację powietrza) czas chłodzenia/mrożenia może się wydłużyć.

Odpowiedź:

Informujemy, że na obecną chwilę logistyka produkcyjna nie pozwala nam na zastosowanie przekładek pomiędzy warstwami w celu wytworzenia przestrzeni dla przepływu powietrza i należy przyjąć wariant, w którym na palecie są poukładane kartony z masłem 25 kg w sposób ścisły – bez przestrzeni dla przepływu powietrza pomiędzy warstwami produktu oraz pomiędzy samymi kartonami na warstwie.